令和7年3月現在

竜王町水道事業水質検査結果

浄水　1測定個所過去1年最高値

項目 NO	名　称	基準値	浄　水 mg/L	備　　考
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	
6	鉛およびその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.07	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1 未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	
15	１．４－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	
16	シス－１．２－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.19	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.019	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.08	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01 未満	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.1	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001 未満	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	16.4	
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	37.6	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	80	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005 未満	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1	
47	ＰＨ値	5.8-8.6	7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5 未満	
51	濁度	2度以下	0.1 未満	
52	残留塩素	≧0.1mg/L	0.85	