検査結果判定書

竜王町長 西田 秀治

様



水道法第20条第3項 登録水質検査機関第72号 〒523-8555 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL: 0748-32-5001 FAX: 0748-32-4192

水質検査部門管理者 中村 昌文

2025年07月08日 にご依頼頂きました試料についての検査結果を下記の通り報告致します。

水源	水源名称採水地点				内									11000		
試	料	区	分	県水 🏻	争水											
採	取	日	時	2025年07月08日				09:40								
天			候	前日	_	当日	=	気温	-	$^{\circ}$	水温	=	$^{\circ}$	残留塩素	_	mg/L
採	採取		者	持込					検査区分責任者			吉原 亜悠				

判 定 検査結果において水道法(水質管理目標設定項目)の水質目標に適合しています。

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目標値	検査方法	定量下限值
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005	0.00005以下	健水発第1010001号目標31	0.00000
-以下余白-					
			-		
	100				

備考