

冷暖房機器運転機器リスト

●竜王町総合庁舎

暖房機：昭和鐵工(株)SA-506W 鋳鉄製組合式温水 最高使用圧力 30M
(ボイラー) 定格出力 443,000Kcal/h 伝熱面積 9.74 m² 1 台

冷凍機： { 三菱ヨーク多気筒冷凍機 H62SW5 定格出力 4 極 22KW 1 台
三菱ヨークチリニングユニット 2DH603 定格冷房能力 180,000kcal/h 1 台
三菱ヨーク多気筒冷凍機 H62SW6 定格出力 4 極 22kW 1 台
三菱ヨークチリニングユニット 2DH603 定格冷房能力 180,000kcal/h 1 台

消防点検器具リスト

●竜王町総合庁舎

機器名等	規格・数
屋内消火栓	ポンプ 製造者：(株)川本製作所 型式等：KTK656CE7.5F 電動機 製造者：富士電機(株) 型式等：MLU1133Z 消防用ホース 16 本 (8 箇所)
自家発電設備	(非常電源) 原動機／製造者：ヤンマーエレクトロシステム(株) 型式等：AP65C 発電機／製造者：オーハツ(株) 型式等：FNB・OS-400
蓄電池設備	(非常電源) 蓄電池／製造者：(株)GS ユアサ 型式等：REH40 - 12 充電装置／製造者：レシップエスエルピー(株) 型式等：K92-062S02-01
自動火災報知設備	予備電池／製造者：古河電池(株) 品評予第 12～16 号 20-S103A 受信機／製造者：能美防災(株) 受第 25～4 号 FCSJ104N - B21 - 50L 2018 年製 感知器／差動式 (スポット型) 174 個 定温式 (スポット型) 23 個 煙式 (スポット型) 光電式 非蓄積 17 個 音響装置 8 機・発信機 8 機
誘導灯 (誘導標識)	避難口灯 (中型) 5 個 (小型) 2 個 高輝度避難口灯 (20B) 5 個 (C 級) 6 個 高輝度室内通路灯 (20B) 6 個 高輝度廊下通路灯 (C 級) 5 個
避難器具	避難梯子 (ハッチ式) / 製造者：(株)マンテン は第 52～2 号 3.6m 1 箇所 避難梯子 (ハッチ式) / 製造者：(株)マンテン は第 52～2 号 3.3m 1 箇所
消火器	粉末 ABC 4 型／蓄圧式 11 本・粉末 ABC10 型／蓄圧式 40 本 粉末 ABC10 型／加圧式 3 本・粉末 ABC50 型／加圧式 1 本 二酸化窒素 10 型／蓄圧式 2 本
防火扉	防火扉 12 箇所
防火シャッター	シャッター 5 箇所
ダンパー	ダンパー 9 箇所
垂れ壁	15 箇所
連動制御機	製造者名：能美防災(株) 型式等：自火報複合盤 1 台
自動起動装置	(感知器) 煙感知器 (イオン化式) 21 個・煙感知器 (光電式) 7 個
窒素ガス消火設備	消火システム NN100 製造者：能美防災(株)

●竜王町防災センター

機器名等	規格・数
自動火災報知設備	予備電池／製造者：ジーエスエルコテック(株) 型式等：鑑予第 11～10 号 KR3. 5D-20B 受信機／製造者：ホーチキ(株) 型式等：受第 9～118 号 RPQ-ABW20SA 2003 年製 感知器／差動式（スポット型）21 個・定温式（スポット型）8 個 煙式（スポット型）光電式 非蓄積 11 個 音響装置／地区音響装置 ブザー式 2 機・発信機 2 機
誘導灯（誘導標識）	高輝度避難口灯（20B）9 個・高輝度室内通路灯（20B）3 個 階段通路灯（40W）2 個
自家発電設備	原動機 製造者：ヤマエエネルギーシステム(株) 型式等：AUTO PACK AP150A エンジン型式 6G120T-GL 発電機 製造者：オーハツ(株) 型式等：FDB・OS-480M
消火器具	粉末 ABC10 型／蓄圧式 11 本
排煙設備	排煙窓開閉装置 6 箇所

●竜王町保健センター

機器名等	規格・数
自動火災報知機	予備電池／製造者：古河電池(株) 型式等：鑑予第 7-1 号 20-AA600A 受信機／製造者：ホーチキ(株) 受第 9～117 号 RPQ-ABW15 2000 年製 感知器／差動式（スポット型）28 個 定温式（スポット型）5 個 煙式（スポット型）光電式 非蓄電 2 個 音響装置 2 機・発信機 2 機
誘導灯（誘導標識）	避難口灯（中型）4 個・避難口灯（小型）1 個・高輝度避難口灯（20B）1 個 通路灯（中型）1 個
消火器具	粉末 ABC10 型／蓄圧式 7 本
排煙器具	ハンドル式排煙装置（マドコン）4 箇所

●竜王町勤労福祉会館

機器名等	規格・数
自動火災報知機	予備電池／製造者：パナソニック 品評予第 13-1 号 10-AA600A-PD 受信機／製造者：パナソニック 受第 24-6 号 BVJ25151K 2015 年製 感知器／差動式（スポット型）18 個 定温式（スポット型）1 個 光電式（スポット型）非蓄電 2 個 音響装置 2 機・発信機 2 機
誘導灯（誘導標識）	避難口灯（中型）4 個
消火器具	粉末 ABC 10 型／加圧式 2 本 粉末 ABC 10 型／蓄圧式 1 本

●竜王町農村女性の家

機器名等	規格・数
自動火災報知機	予備電池／製造者：古河電池(株) 5-AA250 2008 年製 操作部・複合装置／製造者：ニッタン(株) 型式 EDV
誘導灯（誘導標識）	高輝度避難口灯（10C）3 個・高輝度通路灯（10C）2 個
避難器具	避難はしご 城田鉄工(株) は第 52-5 号 3.6m 1 箇所
消火器具	粉末 ABC10 型／加圧式 4 本
排煙器	排煙窓開閉装置 1 箇所

