

竜王町総合庁舎周辺公共施設自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書

この仕様書は、竜王町が設置する自家用電気工作物について、電気事業法施行規則第 52 条第 2 項の規定により保安管理業務を委託するものである。

仕様書の内容については以下のとおりとする。

1 業務名

竜王町総合庁舎周辺公共施設自家用電気工作物保安管理業務

2 場所および対象設備

別表のとおり

3 委託期間

令和 7 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日まで（3 年間）

（地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約）

本業務は、履行期間の始期の属する年度に係る予算の議決を条件として契約が成立するものとする。

また、地方自治法第 234 条の 3 の規定により契約締結後の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額または削減があった場合は、当該契約は解除することができる。

4 資格および職務義務

電気事業法施行規則第 52 条の 2 に定める要件を満たし、中部近畿産業保安監督部近畿支部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けられる能力を有するものであること。また、保安管理業務を誠実に行うこと。

5 保安管理業務内容等

保安管理業務は、竜王町の保安管理規定（準ずるものを含む）に基づき実施するものとする。（詳細については、別紙「竜王町の保安管理規定」を参照。）その結果について、書面（任意）により竜王町に報告すると共に電気設備技術基準の規定に適合しない事項がある場合は、指導または助言を行う。

- (1) 自家用電気工作物の設置または変更の工事に係る設計審査、工事中の点検および試験を実施するものとする。
- (2) 自家用電気工作物の維持および運用を適正に行うための定期点検、測定および試験を実施するものとする。
- (3) 自家用電気工作物事故発生時の応急処置の指導および事故原因追及の協力ならびに再発防止のための指導、助言および必要に応じての臨時点検を実施するものとする。なお、事故発生時の緊急出動は休日、夜間にかかわらず行い、これに伴う費用は受託者負担とする。
- (4) 町職員に対する電気保安に関する安全教育を年 1 回以上実施する。実施に当たっては、担当職員と事前に安全教育内容について、打合せのうえ実施するものとする。

(5) 受託者は、本業務委託に係る必要な関係官庁その他に対する一切の書類の作成業務を行い提出するものとする。

(6) 法令に定める官庁検査の立会い。

6 落雷、洪水などによる受電設備損傷に対する保険での保証

受託者は、落雷、洪水、河川の氾濫など突発的な電気機器損壊事故に対し、受電設備保証保険制度に受託者負担により加入するものとする。ただし、受電設備保証保険制度に加入できない場合に限り、委託者が同等と認める保険に加入するものとする。この場合において、協議のうえこれを決定するものとする。

7 業務対象施設への到着時間

受託者は、保安管理体制を構築できる事業所から、本業務対象施設に1時間以内に到着できること。

8 損害賠償

受託者は、業務を履行するにあたり、受託者の故意または過失により、竜王町または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する。ただし、受託者の責に帰することのできない場合はこの限りでない。

9 大規模災害時の体制

受託者は、大規模災害により複数の施設の自家用電気工作物に事故が発生した場合においても、保安管理業務を履行するために適切な措置が取れるよう体制整備すること。

10 再委託禁止

請け負った保安管理業務を他に委託または請け負わせてはならない。

11 その他

その他、定めのない項目については協議のうえ決定する。

別表

場所	対象設備
竜王町総合庁舎 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口 3 番地	需要設備 1 受電電圧 6,600V 2 設備容量 650KVA 3 非常用予備発電装置 (1) 非常用予備発電装置（総合庁舎西館屋外） 発電機定格容量 350KW 発電機定格電圧 210V 原動機の種類 ディーゼルエンジン (2) 非常用予備発電装置（総合庁舎東側屋外） 発電機定格容量 60KW 発電機定格電圧 220V 原動機の種類 ディーゼルエンジン
竜王町防災センター 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口 1672 番地	需要設備 1 受電電圧 6,600V 2 設備容量 150KVA 3 非常用予備発電装置 発電機定格出力 120KW 発電機定格電圧 220V 原動機の種類 ディーゼルエンジン
竜王町保健センター 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口 5 番地の 1	需要設備 1 受電電圧 6,600V 2 設備容量 130KVA